



消防产品认证证书

证书编号: Z2026081814001584

认证委托人: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

生 产 者: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

生产企业: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

产品名称: 排烟防火阀

认证单元: PFHF WSDc-1250×1250-E2.0/280℃

内含: PFHF WSDc-1250×1250-E2.0/280℃ (主型)

PFHF WSDc-1250×1000-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1250×800-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1250×630-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1250×500-E2.0/280℃

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-34: 2025

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 15930-2024

上述产品符合消防产品认证实施规则CCCF-CPRZ-34: 2025的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2026-05-28

发(换)证日期: 2026年05月28日 有效期至: 2031年05月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件: (1/3)

证书编号: Z2026081814001584

产品名称: 排烟防火阀

认证单元: PFHF WSDc-1250×1250-E2. 0/280℃

内含: PFHF WSDc-1250×400-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×1000-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×800-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×630-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×500-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×400-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-1000×320-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×800-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×630-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×500-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×400-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×320-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-800×250-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-630×630-E2. 0/280℃

PFHF WSDc-630×500-E2. 0/280℃

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件: (2/3)

证书编号: Z2026081814001584

产品名称: 排烟防火阀

认证单元: PFHF WSDc-1250×1250-E2.0/280℃

内含: PFHF WSDc-630×400-E2.0/280℃

PFHF WSDc-630×320-E2.0/280℃

PFHF WSDc-630×250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-500×500-E2.0/280℃

PFHF WSDc-500×400-E2.0/280℃

PFHF WSDc-500×320-E2.0/280℃

PFHF WSDc-500×250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-500×200-E2.0/280℃

PFHF WSDc-400×400-E2.0/280℃

PFHF WSDc-400×320-E2.0/280℃

PFHF WSDc-400×250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-400×200-E2.0/280℃

PFHF WSDc-320×320-E2.0/280℃

PFHF WSDc-320×250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-320×200-E2.0/280℃

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件: (3/3)

证书编号: Z2026081814001584

产品名称: 排烟防火阀

认证单元: PFHF WSDc-1250×1250-E2.0/280℃

内含: PFHF WSDc-320×160-E2.0/280℃

PFHF WSDc-250×250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-250×200-E2.0/280℃

PFHF WSDc-250×160-E2.0/280℃

PFHF WSDc-250×120-E2.0/280℃

PFHF WSDc-200×200-E2.0/280℃

PFHF WSDc-200×160-E2.0/280℃

PFHF WSDc-200×120-E2.0/280℃

PFHF WSDc-160×160-E2.0/280℃

PFHF WSDc-160×120-E2.0/280℃

PFHF WSDc-120×120-E2.0/280℃

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

