



消防产品认证证书

证书编号: Z2026081814001588

认证委托人: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

生 产 者: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

生产企业: 江苏金邦空调设备制造有限公司

地 址: 江苏省靖江市孤山镇孤山中路218号

产品名称: 排烟防火阀

认证单元: PFHF WSDc-2000×1250-E2.0/280℃

内含: PFHF WSDc-2000×1250-E2.0/280℃ (主型)

PFHF WSDc-2000×1000-E2.0/280℃

PFHF WSDc-2000×800-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1600×1250-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1600×1000-E2.0/280℃

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-34: 2025

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB 15930-2024

上述产品符合消防产品认证实施规则CCCF-CPRZ-34: 2025的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2026-05-28

发(换)证日期: 2026年05月28日 有效期至: 2031年05月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件：(1/1)

证书编号：Z2026081814001588

产品名称：排烟防火阀

认证单元：PFHF WSDc-2000×1250-E2.0/280℃

内含：PFHF WSDc-1600×800-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1600×630-E2.0/280℃

PFHF WSDc-1600×500-E2.0/280℃

注：此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

